НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ RU.ЭО.ПР.119 Н.00727** 034634

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии», ОГРН 1211800023764. Юридический адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. Тел./факс +7 (3412) 909-001 эл.почта: info@ooonort.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии», ОГРН 1211800023764. Адрес места нахождения: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. Тел./факс +7 (3412) 909-001, эл.почта: info@ooonort

info@ooonort.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ». ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно). Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 607, тел. 8-905-520-52-62.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции .Позволяющая провести идентификацию)

Изделия из древесины и материалов на её основе, обработанные огнезащитным составом Биопирен® марки «Пирилакс®»-Люкс (ТУ 2499-027-24505934-05).
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД2) 16.23.19.000

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)
Расход состава 400 г/м^2.
Показатели пожарной опасности-см. приложение бланк № 008134

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7Д-23 от 17.01.2023 г., испытательная лаборатория экспертной организации ООО «ЦОС». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 15.02.2018г.(бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ2499-027-24505934-05, паспорт качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.01.2023 по 17.01.2026

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Ерофеев А.Н.
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) Васильев А.А.
(подпись, инициалы, фамилия)

Не предназначен для сдачи объектов
Для заключений
Образец
ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119. Н.00727** 008134

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждение требований национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости-В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 30244-94, метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа распространения пламени – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности-Д2 (умеренная)
ГОСТ 12.1.044-89, 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа РП1 (не распространяющие пламя по поверхности)

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ А.Н. Ерофеев
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ А.А. Васильев
(подпись, инициалы, фамилия)

Не предназначен для сдачи объектов
ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В».ТЗ № 352.